




DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DECLARATION OF CONFORMITY

Nous soussignés - Hereby : **Société TRIONYX s.a.s., 138, avenue Henri BARBUSSE, 92140 CLAMART (France)**

Certifions que les - Certify : **Armoires de sécurité pour le stockage de produits inflammables - Série 790+**
Safety cabinets for the storage of flammable products - Range 790+

Références - Reference : **791+E – 792+E – 798+E – 793+E – 794+E – 795+E – 795+900E**
791+PJE – 792+PJE – 798+PJE – 793+PJE – 794+PJE – 795+PJE – 795+900PJE

Sont testées et homologuées 90 minutes à la norme EN 14470-1, EN 1363-1 et FM6050 (Factory Mutual International).
Are tested and homologated 90 minutes according to the standard EN 14470-1, EN 1363-1 and FM 6050 (Factory Mutual International).

Ces produits possèdent une résistance thermique au feu de 105 minutes selon la courbe ISO 834. These products have a thermal resistance to fire of 105 minutes in accordance with the ISO 834 curve.

Ces produits sont conformes aux normes NF EN 16121+A1 : 2018 et NF EN 16122 : 2012 niveau 2. Complies with level 2 of the EN 16121+A1 : 2018 and EN 16122 : 2012 standard.

Les pictogrammes normalisés sont conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et EN 14470-1 ainsi qu'à la directive européenne 92/58/CEE. Standardized labels are in accordance with ISO 3864, ISO 7010, EN 14470-1 and 92/58/CEE European Directive.

La qualité de fabrication est contrôlée en sortie de chaîne selon des processus et procédures établis à partir du référentiel de la norme ISO 9001. Moreover, the manufacture quality is controlled before expedition according to ISO 9001 process and procedure.

Cette déclaration est destinée à servir et à valoir ce que de droit.
To whom it may concern.

Fait à CLAMART, le 19/12/2023
CLAMART, the 19th of december 2023

Jean Philippe THIEULIN
Directeur Général
General Manager

TRIONYX S.a.s.
SIREN 712 050 210 00020
138, AVENUE HENRI BARBUSSE
92140 CLAMART (France)
Tél : 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 91
E-mail : trionyx@trionyx.fr
Cécilienne SERRE-DARGNAT
Responsable Qualité
Quality Manager